

Enrepo Sol Pacote – Montagem sobre placa o terreno

Vertical em fila com 45 °



Designação	Enrepo Sol 150/MSP	Enrepo Sol 200/MSP	Enrepo Sol 300/MSP	Enrepo Sol 400/MSP	Enrepo Sol 500/MSP
Pacotes de água quente (litros)	150	200	300	400	500
Pessoas	1 até 3	2 até 4	4 até 6	5 até 8	7 até 10
Nº de encomenda	P150 MSP	P200 MSP	P300 MSP	P400 MSP	P500 MSP
COLECTOR PLANO					
Wikosun 2020	1	-	2	3	4
Wikosun 2340-Ti	-	1	-	-	-
Fixação sobre placa ou terreno	Placafix1	Placafix 1	Placafix 2	Placafix 3	Placafix 4
Ligação dos colectores	Ligafix1	Ligafix2	Ligafix2	Ligafix3	Ligafix4
Grupo de retorno	45718.60 W/I	45718.60 W/I	45722.60 W/I	45722.60 W/I	45722.60 W/I
Vaso de expansão (litros)	18	18	18	18	25
Fixação vaso de expansão	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix25
Protecção anticongelante (litros)	5	5	10	15	20
Controlador Solar	Pico	Pico	Básico	Básico	Básico
DEPOSITO SOLAR					
WBO UNO	150 litros	200 litros	-	-	-
WBO DUO Basico	-	-	300 litros	400 litros	500 litros

Enrepo Sol Pacote – Montagem sobre placa o terreno

Vertical em fila com 45 °



Designação	Enrepo Sol 750/MSP	Enrepo Sol 1000/MSP	Enrepo Sol 1500/MSP	Enrepo Sol 2000/MSP
Pacotes de água quente (litros)	750	1000	1500	2000
Pessoas	10 até 14	15 até 20	21 até 30	31 até 40
Nº de encomenda	P750MSP	P1000MSP	P1500MSP	P2000MSP
COLECTOR PLANO				
Wikosun 2020	5	6	8	10
Wikosun 2340-Ti	-	-	-	-
Fixação sobre placa ou terreno	Placafix5	Placafix12	Placafix5	Placafix5
Ligação dos colectores	Ligafix5	Ligafix6	Ligafix5	Ligafix5
Grupo de retorno	45722.60 WI	45750.5	45750.5	45750.5
Vaso de expansão (litros)	35	50	80	80
Fixação vaso de expansão	Vasofix35			
Protecção anticongelante (litros)	20	40	50	60
Controlador Solar	Básico	Básico	Básico	Básico
DEPOSITO SOLAR				
WBO DUO	750 litros	1000 litros	1500 litros	2000 litros
WBO DUO Basico	-	-	-	-

DIN CERTCO

Instituição para certificação mbH



Certificação

A empresa

WIKORA GmbH
Friedrichstrasse 9
89568 Hermaringen

recebe para a fabrica em

Hermaringen

para o produto fabricado

Painel Solar

Tipo

Wikosun 2020 – Mi

a conformidade das normas

DIN EN 12975-1:2001-03
DIN EN 12975-2:2002-12

CEN-KEYMARK-PROGRAMA DO REGULAMENTO PARA PRODUTOS SOLAR TERMICOS

e pode utilizar o simbolo



em combinação com o numero do registo em baixo.

Numero do registo: 011-7S109F

Este certificado é valido sem braço se as verificações necessárias são efectuadas com resultados positivos.

Informações adicionais ver anexo

DIN CERTO Instituto para
Certificação mbH
Alboinstrasse 56, 12103 Berlin



2006-11-21

Dipl.- Ing. Dipl.- Wl.- Ing. Sören Scholz
- Sub. Gerente do Instituto -

DIN CERTCO

Instituição para certificação mbH



Certificação

A empresa

WIKORA GmbH
Friedrichstrasse 9
89568 Hermaringen

recebe para a fabrica em

Hermaringen

para o produto fabricado

Panel Solar

Tipo

Wikosun 2340 – Ti

a conformidade das normas

DIN EN 12975-1:2001-03
DIN EN 12975-2:2002-12

CEN-KEYMARK-PROGRAMA DO REGULAMENTO PARA PRODUTOS SOLAR TERMICOS

e pode utilizar o símbolo



em combinação com o numero do registo em baixo.

Numero do registo: 011-7S021F

Este certificado é valido sem braço se as verificações necessárias são efectuadas com resultados positivos.

Informações adicionais ver anexo

DIN CERTO Instituto para
Certificação mbH
Alboinstrasse 56, 12103 Berlin



2005-07-18

Dipl.- Ing. Dipl.- WL.- Ing. Sören Scholz
- Sub. Gerente do Instituto -

S. Scholz